

Zarządzenie Nr 336/2013

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po powtórny wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz § 9 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. nr 118 poz. 1233), w związku z uchwałą Nr XLVI/427/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki,

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

zarządza, co następuje:

- §1. Uwagę 22/2013 wniesioną do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki”, dotyczącą zmiany przebiegu projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej 110kV rozpatruje się następująco:
- 1) uwzględnia się uwagę w części dotyczącej usunięcia przebiegu linii z działki 428/6 i wschodniej części działki 428/14 oraz przeprowadzenia jej przez działki 428/8, 429/5, 429/9 oraz w ulicy Szklarniowej
 - 2) nie uwzględnia się uwagi w części dotyczącej całkowitego usunięcia przebiegu linii z działki 428/14.
- §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2 przez okres 14 dni oraz ogłoszeniu na stronie internetowej www.aleksadrow-lodzki.pl.

Uzasadnienie

Uwaga numer 22/2013 złożona do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki zawiera dwa następujące wątki:

1) żądanie usunięcia projektowanej linii kablowej 110kV z działek o nr 428/6 i 428/14 w Rąbieniu

2) żądanie umiejscowienia linii kablowej 110kV w ul. Szklarniowej oraz w na działkach nr 428/8, 429/5 i 429/9 w Rąbieniu

Projektowana linia kablowa 110 kV ma pas technologiczny o szerokości 6 metrów (po 3 metry na stronę). Rozpatrując uwagę, przebieg elektroenergetycznej linii kablowej 110kV zmieniony został zgodnie z zawartymi w niej sugestiami i poprowadzony działkami 429/9, 429/5, 428/8, dalej granicą działki 428/14 i 428/13, a następnie w ciągu ulicy Szklarniowej – granicą działek 428/13 i 427. Przy takim przebiegu pas technologiczny ustalony dla tej linii będzie przebiegał przez północny fragment działki 428/14 i w tym zakresie uwaga nie jest uwzględniona.